

2013.gada 13.decembrī

Objekta elektroapgādes tehniskie dati, robežakts

Šis pielikums ir neatņemama sastāvdaļa augstākminētajam līgumam un visām šī līguma turpmākajām redakcijām.

LIETOTĀJS: XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
OBJEKTS: VEIKALS, XXXXXXXX XXXXXXXX XXX.
Objekts iekļauts līgumā no 01.11.2012
Spriegums: 0.4 kV; fāžu skaits – 1
Sadales pakalpojumu tarifs: S-4

Objekts / mērījumu punkts (MP)	Pieslēguma vieta	Mērmaiņu transformācijas koeficienti	Vienlaicīgi atļautā slodze kW		Ievadaizsardzības aparāta nominālās strāvas lielums A	
1	2	3	4		5	
Objekts			2.5	25.05.1999 -	16	31.12.2003 -
MP5000000	TP-8000					

Skaitītāju rādījumus uzņem: LIETOTĀJS

ELEKTROIETAISĀ PIEDERĪBAS ROBEŽA NOTEIKTA: uz SSO gaisvadu elektrolīnijas pievienojuma pie Lietotāja jumta statņa izolatoriem vai izolatoriem pie ēkas sienas

Par elektroietaisēm līdz piederības robežai atbild SSO
Par kontaktu stāvokli uz elektroietaisē piederības robežas atbild SSO.

Pielikums ir spēkā abpusēji parakstīts un bez labojumiem.
Puses atbild par pareizu ziņu sniegšanu un pārstāvības tiesībām.

"SSO"
XXXXX XXXXX

(paraksts)

"LIETOTĀJS"
XXXXX XXXXXX

(paraksts)