



Akciju sabiedrība „Sadales tīkls”
Vien. Reģ. Nr. 40003857687
Rīga, Šmerļa iela 1, LV-1160, Latvija

SASKAŅOJUMS Nr. ____

Mežistrādes darbu veikšanai blakus 0,4 – 20kV gaisvadu elektrolīnijas trasei

Darbi kadastra Nr. _____ robežās.

Līnijas operatīvais apzīmējums Nr. _____, no balsta Nr. ____ līdz balstam Nr. _____.

Atslēgums (ziņas par līnijas atslēgumu un kad veicami darbi):

AS „Sadales tīkls” nosacījumi:

1. Gaisvadu elektrolīnijas tuvumā nedrīkst atstāt apdraudošus kokus vai apdraudošu koku rindas, kuri stiprā vējā var iekrist gaisvadu elektrolīnijas vados.
2. Gaisvadu elektrolīniju, kas ir zem sprieguma, aizliegts šķērsot ar tehniku, kuras augstums, mērot no ceļa (zemes) virsmas, **pārsniedz 4,5m.**
3. Darbā ieslēgtas 0,4 – 20kV gaisvadu elektrolīnijas trasē (2,5 m attālumā no līnijas ass apdzīvotās vietās /6,5m meža zemē, lauku vidē) nedrīkst novietot kokmateriālu krautnes un strādāt ar pacelāju tehniku.
4. Gadījumos, ja koks iekrīt darbā esošas gaisvadu elektrolīnijas vados, **nekavējoši** informēt AS “Sadales tīkls” kontaktpersonu.

AS „Sadales tīkls” nodaļas meistars:

(paraksts, amata zīmogs, datums, kontaktārunis)