

Tehniskās prasības pagaidu pieslēguma būvlaukumam nodrošināšanai

1. Pirms pakalpojuma pieteikšanas pieslēguma ierīkošana ir jāaskaņo ar ēkas un zemes īpašniekiem, ar valsts un pašvaldību iestādēm.
1. Pie tuvākā transformatora punkta / balsta / sadalnes ir jāuzstāda klienta pagaidu uzskaites sadalne ar nepieciešamajai slodzei atbilstošu ievadaizsardzības aparātu.
2. Jāizbūvē nepieciešamā šķērsriezuma pagaidu zemsprieguma elektropārvades līnija no tuvākā transformatora punkta / balsta / sadalnes līdz uzskaites sadalnei un tālāk līdz slodzes vietai.

Uzskaitītos darbus jāorganizē un jāveic klientam par saviem līdzekļiem, izvēloties [kvalificētu darbuzņēmēju](#), kuram ir tiesības veikt darbus Sadales tīkla elektroietaisēs.

3. Ja pagaidu pieslēguma nodrošināšanai nepieciešami izbūves darbi, būvprojekta dokumentācija jāiesniedz tehniskās informācijas portālā [saskano.sadalestikls.lv](#)
4. Kad elektroietaisis ir gatavs sprieguma saņemšanai, tas jāapliecina, veicot atzīmi klientu portālā e-st.lv. Tikai pēc apliecinājuma saņemšanas sazināsimies, lai vienotos par jums ērtāko laiku skaitītāja uzstādīšanai. Pieslēgsim skaitītāju un sāksim elektrības piegādi.

Kad pieslēguma lietošanas termiņš beidzies vai arī pieslēgums netiek lietots citu iemeslu dēļ, klientam par saviem līdzekļiem jādemonē izbūvētās elektroietaisis līdz piederības robežai.

Sadales tīkla ieteiktie zemsprieguma kabeļu šķērsriezumi, ņemot vērā pieprasītā pieslēguma atļautā ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu un pieņemot, ka izbūvējamā kabeļa garums < 50 m.

Pieprasītā pieslēguma atļautā ievadaizsardzības aparāta strāvas lielums, A	16	20-25	32-40	50	63	80	100
Minimāli nepieciešamā Al (alumīnija) kabeļa dzīslas šķērsriezums, mm ²	6	10	16	25	35	50	50
Minimāli nepieciešamā Cu (vara) kabeļa dzīslas šķērsriezums, mm ²	4	6	10	16	16	25	35

Lai izvēlētos gan tehniskajām prasībām, gan ekonomiskajām iespējām vispiemērotāko kabeli, iesakām lūgt padomu [sertificētam speciālistam](#).

Ja rodas papildu jautājumi, aicinām [pieteikt e-konsultāciju](#).